

30. červen 2012, 11:12 hod. Požár - trafostanice, rozvodny

Brno - Královo Pole, Purkyňova ul.

Popis: Jednotky vyjely k požáru elektrické rozvodny nízkého napětí. Průzkumem zjištěno, že je zakouřená místnost rozvodny; spolupráce místním technikem a s technikem s E-ONu. Nalezen zdroj zakouření rozvodny; použit na hašení hasicí přístroj PHP CO2. Technik el. odpojil poškozenou větev a připojil objekt na záložní zdroj.

Jednotky: HZS JmK - PS Lidická, PS Líšeň, SDH Brno - Královo Pole (CAS 25).