

8. prosinec 2012, 11:18 hod.

Požár - nízké budovy

Brno - Královo Pole, ulice Šafaříkova

Popis: Jednotky vyjely k podezřelému kouři v oblasti komína rodinného domku. Průzkumem zjištěn požár zateplení pod fasádou domu. Muselo být strženo zateplení štítové zdi, došlo k narušení komínového tělesa v délce asi 6m. Na průzkum štítové stěny nasazena termokamera, na místě je statik. Průzkum termokamerou negativní, okolí štítové zdi označeno páskou.

Jednotky: HZS JmK: KŘ HZS Jmk, PS Lidická, SDH Brno - Královo Pole